

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Oficio No. PSS/138/2020

Ciudad de México, a **22 DIC 2020**

C. Kevin Luis Gutiérrez Treviño
Director General de la División Solar México

En atención a su escrito s/n, de fecha 05 de noviembre de 2020, mediante el cual solicita la validación de los informes de prueba emitidos por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de los inversores marca Huawei, bajo las condiciones establecidas en el punto 6.2.1 del Anexo II de las "*Disposiciones Administrativas de Carácter General, los modelos de contrato, las metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales de generación distribuida y generación limpia distribuida*" (DACG), el cual establece que en los casos donde se presenten equipos que no cumplan con los requisitos de prueba de fábrica y de campo establecidas en los estándares IEEE 1547 y UL 1741, el Distribuidor (CFE Distribución), podrá solicitar evidencia de una unidad de inspección o un laboratorio certificador donde se acrediten las pruebas determinadas en dicho apartado.


Una vez revisados los informes K3413-34A-2020, K3413-34B-2020, K3413-34C-2020, K3413-34D-2020 Y K3413-44-2020, correspondiente a los modelos SUN2000-2KTL-L1, SUN2000-3KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000-6KTL-L1, respectivamente, le comunico que se acreditan las pruebas establecidas en las DACG de manera satisfactoria.

Por lo anterior, le informo que para las solicitudes de interconexión que sean tramitadas antes el Suministrador correspondiente, deberá incluir el resumen de pruebas del LAPEM que acredita el cumplimiento del modelo aprobado, en caso contrario, se solicitará nuevamente la evidencia por parte de una unidad de inspección o laboratorio certificador, conforme a la regulación vigente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Mauricio Gallegos Escobar
Gerente


C.c.p. Ing. Guillermo Nevárez Elizondo – Director General CFE Distribución
C.P. José Martín Mendoza Hernández. – Director General CFE Suministrador de Servicios Básicos
Gerentes Divisionales de Distribución.

MGE/RAV/HHEM*